



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0003207
del 13/03/2017



Al Responsabile Unico del Procedimento
Alla "Gestione WEB"
LL.SS.

Oggetto: Autorizzazione di spesa per gli affidamenti diretti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 (beni/servizio/lavori) per l'affidamento per lo spostamento di no.6 unità di condizionamento esterne sul tetto dell'edificio ospitante la Sezione di Bologna

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. 7/2017, concernente l'autorizzazione in oggetto.

IL DIRETTORE

Francesca Quarenzi

Sezione di BOLOGNA

Via Donato Creti, 12

41128 BOLOGNA | Italia

Tel.: +39 0514151411

Fax: +39 0514151498

o.bologna@pec.ingv.it

www.bo.ingv.it



INGV

terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Decreto n. 7/2017

Oggetto: affidamento di cui all'art.36, co. 2 D.Lgs. 50/2016 per lo spostamento di no.6 unità di condizionamento esterne sul tetto dell'edificio ospitante la Sezione di Bologna

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14 ottobre 2016;

VISTO il D.D. 402 di nomina del Direttore della Sezione di Bologna, prot. 10361 del 1 settembre 2016;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'INGV 2015-2017;

VISTO il verbale di accertamento e constatazione amministrativa rilevato dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Emilia-Romagna (ARPAE) trasmesso con prot. 11330 del 28/9/16 che accerta la violazione di cui all'art. 10 co.2 L.447/95 a seguito della verifica che le immissioni sonore prodotte dalle unità di condizionamento esterne a servizio del CED della Sezione e poste sul tetto dell'edificio ospitante la Sezione superano i livelli ammessi per il periodo notturno;

VISTO l'atto di notifica del Dipartimento di Riqualificazione Urbana, Settore Ambiente e Energia trasmesso con prot. 12409 del 21/10/2016 con cui si ordina a INGV di adottare i necessari interventi di bonifica acustica finalizzati a ricondurre il livello di rumore prodotti dalle suddette unità di condizionamento entro i limiti di cui al DPCM 14/11/1997;

Sezione di BOLOGNA

Via Donato Creti, 12

4128 BOLOGNA | Italia

Tel.: +39 0514151411

Fax: +39 0514151498

o.bologna@pec.ingv.it

www.bo.ingv.it



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONSIDERATA l'opportunità di procedere allo spostamento di tutte le unità di condizionamento in un'area sul tetto che non affacci su edifici residenziali e di affidare l'operazione necessariamente alla ditta che già opera la manutenzione ordinaria dell'impianto di refrigerazione del CED, che assicura le indispensabili competenze e che evita possibili conflitti;

VISTO il D.L. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU 91 del 19 aprile 2016 (Codice);

VISTO l'art 36, co.2 del predetto D.Lgs. che prevede l'uso della procedura negoziata sotto soglia;

VISTO l'art.63 co.2 lett.) e co. 3 lett.b) del predetto D.Lgs. che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore ;

VISTO l'art.31 del predetto D.Lgs "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di competenza dell'esercizio in corso sul capitolo 1.03.02.09.004. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (obiettivo funzione 9999.999);

DECRETA

Art. 1 – È autorizzata una procedura per l'affidamento dei lavori necessari allo spostamento di no.6 unità di condizionamento esterne sul tetto dell'edificio ospitante la Sezione di Bologna, tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art.36, co.2. lett a) D.Lgs. 50/2016

Art. 2 – Gabriele PONZONI è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Art. 3 – Il RUP svolgerà tutti i compiti relativi alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione, in ottemperanza alle disposizioni del Codice

Art. 4 – L'onere presunto complessivo del servizio richiesto è valutato in € 9000 oltre IVA se dovuta. La spesa definitiva sarà determinata all'atto di accettazione dell'offerta

Sezione di BOLOGNA

Via Donato Creti, 12

4128 BOLOGNA | Italia

Tel.: +39 0514151411

Fax: +39 0514151498

o.bologna@pec.ingv.it

www.bo.ingv.it

Dott.ssa Francesca Quareni

Direttore della Sezione di Bologna